



AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO

Plaza Mayor, nº 1,
16630 MOTA DEL CUERVO,
CUENCA

O F I C I O

ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA (IACLM)

DESTINATARIO: AYUNTAMIENTO MOTA DEL CUERVO.

REFERENTE A: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA LLANURA MANCHEGA.

ASUNTO: SOLICITUD DE ANALITICAS DEL MUNICIPIO DE MOTA DEL CUERVO (TOLEDO).

El día 12 de enero de 2026 se recibió en IACLM escrito del Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el que solicita, análisis físico-químico y microbiológico del agua de consumo que se está sirviendo a su localidad desde las instalaciones de la Llanura Manchega.

En respuesta al mismo, se adjuntan al presente los últimos boletines recibidos de analíticas de control de salida de la ETAP de Saelices de noviembre y diciembre de 2025 y analítica de control en el punto de entrega de Mota del Cuervo de octubre de 2025.

Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos oportunos.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Analítica de control de la ETAP de 04 de noviembre de 2025.
- Analítica de control de la ETAP de 11 de noviembre de 2025.
- Analítica de control de la ETAP de 09 de diciembre de 2025.
- Analítica de control de la ETAP de 22 de diciembre de 2025.
- Analítica de control punto entrega Mota del Cuervo 07 octubre de 2025.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

EL DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA,

FERNANDO PAYÁN VILLARRUBIA.

Ante cualquier duda o aclaración que necesite puede dirigirse a consultas.iaclm@jccm.es o al número de teléfono 925 28 39 50.

Firmado digitalmente el 15/01/2026 08:11
FERNANDO PAYAN VILLARRUBIA

Documento Firmado Electrónicamente
Código Seguro de Verificación (CSV): E47447D26A4D30D450C350
Verificable en sede electrónica: www.jccm.es/viad



Entidad de Derecho Público
Infraestructuras del Agua de Castilla – La Mancha
CIF- S4500084A
C/ Río Portiña, 2 – Of. 2 Pl. Baja Edif. CIE I
45007.- Toledo

Tel.: 925 28 39 50
Correo-e: consultas.iaclm@jccm.es

www.iaclm.es
www.castillalamancha.es





JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 251110975

(0) Identificación:	ETAP LLANURA MANCHEGA SAE LICES
(0) Naturaleza muestra:	Agua de consumo humano
(0) Tipo de análisis:	AC3 ETAP
(0) Toma de muestra:	Cliente *
Descripción de muestra:	Envases con agua: PE 1l + PET 0,5l estéril con tiosulfato

Cliente

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
SME
HERMANOS BECERRIL
16004 CUENCA
CUENCA

(0) Fecha toma de muestra:	04/11/2025 13:10		
Fecha recepción:	05/11/2025	Fecha inicio análisis:	05/11/2025
Fecha Emisión :	20/11/2025	Fecha fin análisis:	20/11/2025

	Resultados	RD 3/2023	Métodos
Parámetros Bacteriológicos			
Aerobios a 22°C (recuento) (UFC/mL)	0	100	Siembra en placa /UNE-EN ISO 6222:1999
Bacterias coliformes (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
*Clostridium Perfringens (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 14189
Enterococos intestinales (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 7899-2:2001
Escherichia coli (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Parámetros Físico-químicos			
Aluminio (µg/L)	<20	200	ICP/MS /PNT-45
*Cloro combinado residual (mg/L)	<0,1	2	UV-VIS /PNT-34
*Cloro libre residual (mg/L)	1,0	1	UV-VIS /PNT-34
Color (mg/L en Pt/Co)	<5	15	UV-VIS /PNT-65
Conductividad a 20°C (µS/cm)	813	2500	Conductivimetría /PNT-03P
*Olor (ID)	0	3	ID /PNT-29
pH (uds/pH)	7,4	6,5 - 9,5	Potenciometría /PNT-08P
*Sabor (ID)	0	3	ID /PNT-29
Sulfatos (mg/L)	262	250	CI /PNT-19
Turbidez (UNF)	0,3	0,8	Nefelometría /PNT-18

Incertidumbre: Sulfatos 15%

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasanté, S.L. por José María Villasanté (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

Observaciones



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

JOSE MARÍA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714

Página 1/1





JOSE MARIA VILLASANTE
Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

INFORME N°: 251111226

(0) Identificación:	ETAP LLANURA MANCHEGA SAE LICES
(0) Naturaleza muestra:	Agua de consumo humano
(0) Tipo de análisis:	AC3 ETAP
(0) Toma de muestra:	Cliente *
Descripción de muestra:	Envases con agua: PE 1l + PET 0,5l estéril con tiosulfato

Cliente

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
SME
HERMANOS BECERRIL
16004 CUENCA
CUENCA

(0) Fecha toma de muestra:	11/11/2025 12:10	Fecha inicio análisis:	12/11/2025
Fecha recepción:	12/11/2025	Fecha fin análisis:	21/11/2025
Fecha Emisión:	21/11/2025		

	Resultados	RD 3/2023	Métodos
Parámetros Bacteriológicos			
Aerobios a 22°C (recuento) (UFC/mL)	0	100	Siembra en placa /UNE-EN ISO 6222:1999
Bacterias coliformes (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
*Clostridium Perfringens (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 14189
Enterococos intestinales (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 7899-2:2001
Escherichia coli (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Parámetros Físico-químicos			
Aluminio (µg/L)	<20	200	ICP/MS /PNT-45
*Cloro combinado residual (mg/L)	<0,1	2	UV-VIS /PNT-34
*Cloro libre residual (mg/L)	1,0	1	UV-VIS /PNT-34
Color (mg/L en Pt/Co)	<5	15	UV-VIS /PNT-65
Conductividad a 20°C (µS/cm)	750	2500	Conductivimetría /PNT-03P
*Olor (ID)	0	3	ID /PNT-29
pH (uds/pH)	7,5	6,5 - 9,5	Potenciometría /PNT-08P
*Sabor (ID)	0	3	ID /PNT-29
Sulfatos (mg/L)	205	250	CI /PNT-19
Turbidez (UNF)	0,3	4	Nefelometría /PNT-18

(0): Cl libre (mg/l): 1

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasanté, S.L. por José María Villasanté (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fábrica de Moneda y Timbre.

Observaciones



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

JOSE MARÍA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714

Página 1/1





JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

INFORME N°: 251212253

(0) Identificación:	ETAP LLANURA MANCHEGA SAE LICES
(0) Naturaleza muestra:	Agua de consumo humano
(0) Tipo de análisis:	AC3 ETAP
(0) Toma de muestra:	Cliente *
Descripción de muestra:	Envases con agua: PE 1l + PET 0,5l estéril con tiosulfato

Cliente

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
SME
HERMANOS BECERRIL
16004 CUENCA
CUENCA

(0) Fecha toma de muestra:	09/12/2025 13:10	Fecha inicio análisis:	10/12/2025
Fecha recepción:	10/12/2025	Fecha fin análisis:	19/12/2025
Fecha Emisión :	19/12/2025		

	Resultados	RD 3/2023	Métodos
Parámetros Bacteriológicos			
Aerobios a 22°C (recuento) (UFC/mL)	0	100	Siembra en placa /UNE-EN ISO 6222:1999
Bacterias coliformes (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
*Clostridium Perfringens (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 14189
Enterococos intestinales (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 7899-2:2001
Escherichia coli (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Parámetros Físico-químicos			
Aluminio (µg/L)	21	200	ICP/MS /PNT-45
*Cloro combinado residual (mg/L)	<0,1	2	UV-VIS /PNT-34
*Cloro libre residual (mg/L)	1,0	1	UV-VIS /PNT-34
Color (mg/L en Pt/Co)	<5	15	UV-VIS /PNT-65
Conductividad a 20°C (µS/cm)	752	2500	Conductivimetría /PNT-03P
*Olor (ID)	0	3	ID /PNT-29
pH (uds/pH)	7,7	6,5 - 9,5	Potenciometría /PNT-08P
*Sabor (ID)	0	3	ID /PNT-29
Sulfatos (mg/L)	164	250	CI /PNT-19
Turbidez (UNF)	0,4	0,8	Nefelometría /PNT-18
Parámetros Trihalometanos/Volátiles			
Σ4 Trihalometanos (THMs) (µg/l)	29	100	GC/MS /PNT-22



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

JOSE MARÍA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714

Página 1/2





JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

Informe N°: 251212253

Cliente: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SME

Resultados

RD 3/2023

Métodos

(0): Cl libre (mg/l): 1

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasanté, S.L. por José María Villasanté (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

Observaciones



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

JOSE MARÍA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714

Página 2/2





JOSE MARIA VILLASANTE
Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 251212882

(0) Identificación:	ETAP LLANURA MANCHEGA SAELICES
(0) Naturaleza muestra:	Agua de consumo humano
(0) Tipo de análisis:	AC3 ETAP
(0) Toma de muestra:	Cliente *
Descripción de muestra:	Envases con agua: PE 1l + PET 0,5l estéril con tiosulfato

Cliente

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
SME
HERMANOS BECERRIL
16004 CUENCA
CUENCA

(0) Fecha toma de muestra:	22/12/2025	Fecha inicio análisis:	23/12/2025
Fecha recepción:	23/12/2025	Fecha fin análisis:	08/01/2026
Fecha Emisión :	08/01/2026		

	Resultados	RD 3/2023	Métodos
Parámetros Bacteriológicos			
Aerobios a 22°C (recuento) (UFC/mL)	0	100	Siembra en placa /UNE-EN ISO 6222:1999
Bacterias coliformes (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
*Clostridium Perfringens (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 14189
Enterococos intestinales (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 7899-2:2001
Escherichia coli (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Parámetros Físico-químicos			
Aluminio (µg/L)	21	200	ICP/MS /PNT-45
*Cloro combinado residual (mg/L)	<0,1	2	UV-VIS /PNT-34
*Cloro libre residual (mg/L)	0,6	1	UV-VIS /PNT-34
Color (mg/L en Pt/Co)	<5	15	UV-VIS /PNT-65
Conductividad a 20°C (µS/cm)	736	2500	Conductivimetría /PNT-03P
*Olor (ID)	0	3	ID /PNT-29
pH (uds/pH)	8,1	6,5 - 9,5	Potenciometría /PNT-08P
*Sabor (ID)	0	3	ID /PNT-29
Sulfatos (mg/L)	180	250	CI /PNT-19
Turbidez (UNF)	0,3	0,8	Nefelometría /PNT-18

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasanté, S.L. por José María Villasanté (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

Observaciones



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

Página 1/1

JOSE MARIA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714





JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de análisis

INFORME DE ENSAYO

INFORME N°: 251009928

(0) Identificación:	ENTRADA DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN MOTA DEL CUERVO
(0) Naturaleza muestra:	Agua de consumo humano
(0) Tipo de análisis:	AC3
(0) Toma de muestra:	Cliente *
Descripción de muestra:	Envases con agua: PE 1l + PET 0,5l estéril con tiosulfato

Cliente

EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
SME
HERMANOS BECERRIL
16004 CUENCA
CUENCA

(0) Fecha toma de muestra:	07/10/2025 11:00		
Fecha recepción:	08/10/2025	Fecha inicio análisis:	08/10/2025
Fecha Emisión :	16/10/2025	Fecha fin análisis:	16/10/2025

	Resultados	RD 3/2023	Métodos
Parámetros Bacteriológicos			
Aerobios a 22°C (recuento) (UFC/mL)	0	100	Siembra en placa /UNE-EN ISO 6222:1999
Bacterias coliformes (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Enterococos intestinales (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 7899-2:2001
Escherichia coli (recuento) (UFC/100mL)	0	0	FM /UNE-EN ISO 9308-1:2014
Parámetros Físico-químicos			
Aluminio (µg/L)	34	200	ICP/MS /PNT-45
*Cloro combinado residual (mg/L)	<0,1	2	UV-VIS /PNT-34
*Cloro libre residual (mg/L)	0,8	1	UV-VIS /PNT-34
Color (mg/L en Pt/Co)	<5	15	UV-VIS /PNT-65
Conductividad a 20°C (µS/cm)	851	2500	Conductivimetría /PNT-03P
*Olor (ID)	0	3	ID /PNT-29
pH (uds/pH)	7,6	6,5 - 9,5	Potenciometría /PNT-08P
*Sabor (ID)	0	3	ID /PNT-29
Sulfatos (mg/L)	270	250	CI /PNT-19
Turbidez (UNF)	0,3	4	Nefelometría /PNT-18

Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Incertidumbres: 15%

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasante, S.L. por José María Villasante (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

Observaciones



(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF: B13347190

JOSE MARÍA VILLASANTE, S.L. C/ Estación, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714

Página 1/1

